



ประกาศกรมการแพทย์


เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐KW (๑๐๐๐ KVA) พร้อมแผงควบคุมไฟฟ้า (ตู้ MDB แบบ OUTDOOR TYPE) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง

ตามประกาศของ กรมการแพทย์ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เลขที่ ๗๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่องการซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐KW (๑๐๐๐ KVA) พร้อมแผงควบคุมไฟฟ้า (ตู้ MDB แบบ OUTDOOR TYPE) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง กำหนดพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมย่อยหน้าห้องรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ อาคาร ๗ ชั้น ๕ สถาบันโรคทรวงอก ผลการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏว่า บริษัท ไทยเทค เยนเนอเรเตอร์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้เป็นเงิน ๑๒,๓๑๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)


ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายมานัส โพธาภรณ์)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมการแพทย์


แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

<p>ที่ สบ ๐๓๑๖/- วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒</p>	<p>ชื่อหน่วยงาน กรมการแพทย์ ที่อยู่ ๗๔ ถนนติวานนท์ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี ๑๑๐๐๐</p>
<p>เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรียน บริษัท ไทยเทค เยนเนอเรเตอร์ จำกัด</p> <p>ตามที่ท่านได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมทำการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐KW (๑๐๐๐ KVA) พร้อมแผงควบคุมไฟฟ้า (ตู้ MDB แบบ OUTDOOR TYPE) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาแล้ว มีมติให้</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด <input type="radio"/> เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด <input type="radio"/> เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด <input type="radio"/> ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน <input type="checkbox"/> มีความสมบัติไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ <p><input type="checkbox"/> ยกเลิกรายการพิจารณา</p>	
<p>การอุทธรณ์</p>	
<p>หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อธ ๒) ต่อสถาบันโรคทรวงอก ได้ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th วันที่</p>	
<p>โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๐๙๑๓-๔ โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๐๙๓๒</p>	<p>ขอแสดงความนับถือ</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">(นายมานัส โพธารมณ์) รองอธิบดี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมการแพทย์</p>

แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

<p>ที่ สบ ๐๓๑๖/- วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒</p>	<p>ชื่อหน่วยงาน กรมการแพทย์ ที่อยู่ ๗๔ ถนนติวานนท์ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี ๑๑๐๐๐</p>
<p>เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรียน บริษัท ตรีเพชช อีเล็คทริก จำกัด</p> <p>ตามที่ท่านได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมทำการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐KW (๑๐๐๐ KVA) พร้อมแผงควบคุมไฟฟ้า (ตู้ MDB แบบ OUTDOOR TYPE) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาแล้ว มีมติให้</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด <input type="radio"/> เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด <p><input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด <input type="radio"/> เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด <input type="radio"/> ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน <input type="checkbox"/> มีความสมบัติไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ <p><input type="checkbox"/> ยกเลิกรายการพิจารณา</p>	
<p>การอุทธรณ์</p>	
<p>หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อบ ๒) ต่อสถาบันโรคทรวงอก ได้ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th วันที่</p>	
<p>โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๐๘๓๓-๔ โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๐๘๓๒</p>	<p>ขอแสดงความนับถือ</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">(นายมานัส โพธาภรณ์) รองอธิบดี รักษาการแทน อธิบดีกรมการแพทย์</p>

แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

<p>ที่ สข ๐๓๑๖/ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒</p>	<p>ชื่อหน่วยงาน กรมการแพทย์ ที่อยู่ ๗๔ ถนนติวานนท์ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี ๑๑๐๐๐</p>
<p>เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรียน บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด</p> <p>ตามที่ท่านได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมทำการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐KW (๑๐๐๐ KVA) พร้อมแผงควบคุมไฟฟ้า (ตู้ MDB แบบ OUTDOOR TYPE) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาแล้ว มีมติให้</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด <input type="radio"/> เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด <p><input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด <input type="radio"/> เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด <input checked="" type="radio"/> ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน <input type="checkbox"/> มีความสมบัติไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ <p><input type="checkbox"/> ยกเลิกรายการพิจารณา</p>	
<p>ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ ดังนี้</p>	
<p><u>แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา.pdf</u></p>	
<p>การอุทธรณ์</p>	
<p>หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อธ ๒) ต่อสถาบันโรคทรวงอก ได้ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th วันที่</p>	
<p style="text-align: right;">ขอแสดงความนับถือ</p> <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: right;">(นายมานัส โปษภรณ์) รองอธิบดี รักษาการแทน อธิบดีกรมการแพทย์</p>	
<p>โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๐๘๑๓-๔ โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๐๘๓๒</p>	

แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา

เลขที่โครงการ : ๖๒๐๕๗๒๓๘๗๓๘

ชื่อโครงการ : ประกวราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐KW (๑๐๐๐ KVA) พร้อมแผงควบคุมไฟฟ้า (ตู้ MDB แบบ OUTDOOR TYPE) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา .
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๒๐๕๕๒๖๐๐๐๒๑๒

ชื่อผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด

รายการพิจารณา : เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐KW (๑๐๐๐ KVA) พร้อมแผงควบคุมไฟฟ้า (ตู้ MDB แบบ OUTDOOR TYPE) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง

๑. - แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เหตุผล : - ยื่นแคตตาล็อกหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แต่ไม่ถูกต้องตามประกาศฯ
คุณสมบัติทางเทคนิค ข้อ ๕.๓ (๕.๓.๑) และข้อ ๗ (๗.๓) รายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดคุณลักษณะตามประกาศกรมการแพทย์

ข้อ ๕.๓ ตู้ควบคุมและอุปกรณ์ประกอบ

๕.๓.๑ ข้อกำหนดนี้ครอบคลุมการออกแบบและและผลิตตู้เมนสวิตซ์ไฟฟ้าแรงต่ำซึ่งประกอบด้วย

เมนสวิตซ์ ไฟฟ้าประธาน (Main Distribution Board, MDB),เมนสวิตซ์ไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency Distribution Panel, EDP) และเมนสวิตซ์ไฟฟ้าย่อย(Sub Distribution Board : SDB) และสามารถประกอบได้ตามมาตรฐาน IEC ๖๐๔๓๙ - ๑ (FULLY TYPE-TESTED) ชนิด LICENSEE FACTORY และตามมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มอก.๑๔๓๖-๒๕๕๐) และผู้ผลิตต้องมีวิศวกรไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลังระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปเป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบการผลิต และผู้ผลิตตู้เมนสวิตซ์ ฯ ต้องได้การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘

รายละเอียดคุณลักษณะของบริษัทฯ ตามแคตตาล็อก

ตู้เมนสวิตซ์ไฟฟ้าแรงต่ำ (Main Distribution Board, MDB) ผลิตภัณ์ของ United เอกสารแนบไม่แสดงรายละเอียดของการได้รับรองการได้รับมาตรฐาน IEC ๖๐๔๓๙ - ๑ (FULLY TYPE-TESTED) ชนิด LICENSEE FACTORY

รายละเอียดคุณลักษณะตามประกาศกรมการแพทย์

ข้อ ๗. เงื่อนไขเฉพาะ

๗.๓ ผู้เสนอราคาต้องมีวิศวกรไฟฟ้า (แขนงไฟฟ้ากำลัง) สำหรับควบคุมการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานโดยต้องนำหลักฐานสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

รายละเอียดคุณลักษณะของบริษัทฯ ตามแคตตาล็อก

บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด ไม่ได้แนบเอกสารสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ของวิศวกรไฟฟ้า (แขนงไฟฟ้ากำลัง) สำหรับควบคุมการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าตามหลักวิศวกรรม